

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»**

**Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: Пушкарева ул., д.5, г.Ульяновск, 432005 тел./факс (8422) 40 56 63  
Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001  
УФК по Ульяновской области р/сч 40501810073082000001  
Отделение Ульяновск г.Ульяновск БИК 047308001

Лицензия на медицинскую деятельность

№ ФС-73-01-000700

от 15 октября 2018 года

Аттестат аккредитации ИЛЦ

№ RA.RU.510135 от 20 октября 2015 года



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Ульяновской области»

Е.Ю. Жукова

М.П.

« 10 » 10 2021 г.

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ, ИЗМЕРЕНИЙ**

№ 40998 от 28 октября 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): АО "Ульяновское конструкторское бюро

2. Юридический адрес: г. Ульяновск, ул. Крымова, 10А

3. Наименование образца (пробы): вода ГВС

4. Место отбора: котельная обратная

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 24.10.2021 14:00

Ф.И.О., должность: Андрющенко А.Ф., представитель

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.10.2021 09:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб. "

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: По заявлению, заявка № 687олд от 26.02.2021

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 11.19.40998 7.2

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"30МЗ"	0700119	024335/01-21 от 22.04.2021	21.04.2023

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям



11. Место осуществления деятельности: 432005, г. Ульяновск, ул. Пушкарева, 5

## Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
Образец поступил 25.10.2021 09:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 40998					
дата начала испытаний 25.10.2021 09:30 дата выдачи результата 28.10.2021 14:53					
1	Запах при 20° С	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60° С	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	17,4±3,5	не более 20	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность ( по каолину )	мг/дм3	0,98±0,20	не более 1,5	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
Испытания проводил(и): Кулешова И. А., эксперт-химик					
<b>КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
Образец поступил 25.10.2021 09:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 40998					
дата начала испытаний 25.10.2021 09:30 дата выдачи результата 28.10.2021 14:53					
1	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм3	0,28±0,07	не более 0,3	ГОСТ 4011-72
Испытания проводил(и): Кулешова И. А., эксперт-химик					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Мазанова И. В., помощник врача по коммунальной гигиене

Руководитель ИЛЦ \_\_\_\_\_

Сафин Р. М.