

ВЕДОМОСТЬ

результатов замера активной мощности

в режимный день 20 декабря 2017 года

по АО «УКБП» Договор № 0202

(наименование потребителя)

ТП – 1158

(наименование объекта)

Меркурий № 23016961127

(тип прибора учета, № счетчика)

	Часы	Часовые активные мощности (кВт) (суммарные)				
		ВН	СН-1	СН-2	НН	ВСЕГО
1	00.00-01.00			50		50
2	01.00-02.00			50		50
3	02.00-03.00			50		50
4	03.00-04.00			50		50
5	04.00-05.00			50		50
6	05.00-06.00			50		50
7	06.00-07.00			50		50
8	07.00-08.00			50		50
9	08.00-09.00			85		85
10	09.00-10.00			75		75
11	10.00-11.00			129		129
12	11.00-12.00			119		119
13	12.00-13.00			120		120
14	13.00-14.00			122		122
15	14.00-15.00			125		125
16	15.00-16.00			128		128
17	16.00-17.00			121		121
18	17.00-18.00			137		137
19	18.00-19.00			116		116
20	19.00-20.00			104		104
21	20.00-21.00			102		102
22	21.00-22.00			100		100
23	22.00-23.00			95		95
24	23.00-24.00			82		82

В графе мощность указывается часовая мощность показаний электросчетчиков, определенная как разность показаний за полный час умноженная на коэффициент счетчика, тр/тока, тр/напряжения.

Суточный расход электроэнергии (кВт) 2160

Суточный расход электроэнергии (А) 186

Сетевая организация _____



М.П. «УКБП» 20 г.

Рыкованова О.Н.

М.П.
« 22 » декабря 20 17 г.

Ведомость составил: Кукушкина Инна Сергеевна, инженер, 58-05-55 (доб.23-20)

Ведомость о почасовом потреблении электрической энергии в зимний режимный день. С 0:00 часов 20.12.17г. по 0:00 часов 20.12.17г.

Наименование питающего центра (ПС,РП,ТП и др.)	Номер ячейки	Время (час)	00:00-01:00	01:00-02:00	02:00-03:00	03:00-04:00	04:00-05:00	05:00-06:00	06:00-07:00	07:00-08:00	08:00-09:00	09:00-10:00	10:00-11:00	11:00-12:00	12:00-13:00	13:00-14:00	14:00-15:00	15:00-16:00	16:00-17:00	17:00-18:00	18:00-19:00	19:00-20:00	20:00-21:00	21:00-22:00	22:00-23:00	23:00-24:00
			Электропотребление (кВт.ч)*																							
АО "УКБП"	ТП-1158,	2160	50	50	50	50	50	50	50	50	85	75	129	119	120	122	125	128	121	137	116	104	102	100	95	82
	Т-2, ТМ-400,																									
	10/0,4кВ																									
в том числе																										
АО "УКБП"(произв.нужды)		82	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	5	5	6	2	3	3	5	4	3	3	3	3	3
ИТОГО:																										
В том числе субабоненты	Наименование пит. центра № ячейки																									
ООО "Амарант РПК"	ТП-1158,кл.1	126	1	1	1	1	1	1	1	1	8	8	12	14	11	11	13	10	10	10	6	1	1	1	1	1
ООО "Амарант РПК"	ТП-1158,кл.6	537	14	14	14	14	14	14	14	14	30	20	30	20	23	24	24	24	30	30	30	30	30	30	30	20
ООО "Амарант РПК"	ТП-1158,кл.12	257	6	6	6	6	6	6	6	6	15	14	18	16	17	19	21	20	20	13	6	6	6	6	6	6
ООО "Амарант РПК"	ТП-1158,кл.16	190	4	4	4	4	4	4	4	4	6	11	16	15	14	16	17	14	13	12	4	4	4	4	4	4
ИП Ртищева В.В.	ТП-1158,кл.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ООО "КА АТМ"	ТП-1158,кл.3	73	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	8	6	8	5	6	6	4	4	4	2	1	1	1	1
ООО "КА АТМ"	ТП-1158,кл.4	320	7	7	7	7	7	7	7	7	8	7	8	8	7	5	9	9	7	28	28	28	28	28	28	28
ООО "КА АТМ"	ТП-1158,кл.10	101	6	6	6	6	6	6	6	6	1	1	5	4	3	3	2	3	3	4	4	4	4	4	4	4
ООО "КС Техника"	ТП-1158,кл.11	277	7	7	7	7	7	7	7	7	6	4	16	17	15	16	14	21	14	14	14	14	14	14	14	14
ИП Курдюкова	ТП-1158,кл.15	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	3
ИП Шаповалов С.Н.	ТП-1158,кл.8	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0
Антипова Е.В.	ТП-1158,кл.9	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0
ИП Мухамедзянов М.М.	ТП-1158,кл.14	37	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	4	4	2	3	2	2	1	1	1	1	1	1
ИП Смолин	ТП-1158,кл.7	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0
ИТОГО:		2078	47	47	47	47	47	47	47	47	81	72	126	114	115	116	123	125	118	132	112	101	99	97	92	79

* В случае, если прибор коммерческого учёта установлен не на границе раздела балансовой принадлежности, объём потребления корректируется на величину потерь

Наименование ПС,РП,ТП и др.	№ ячейки, фидера	Тип прибора коммерческого учёта	№ счётчика	Примечание

Потребитель

Рыкованова О.Н.

Согласовано с сетевой организацией

