

ВЕДОМОСТЬ

результатов замера активной мощности

в режимный день 20 декабря 2017 года

по АО «УКБП» Договор № 000752ЭО от 01.05.16

(наименование потребителя)

ПС «Центральная яч.515,610; ПС «Автозапчасть» яч.327, ПС «Северная» яч. 11

(наименование объекта)

№105075225, 105076094, 808091554, 12031028

(тип прибора учета, № счетчика)

	Часы	Часовые активные мощности (кВт) (суммарные)				
		ВН	СН-1	СН-2	НН	ВСЕГО
1	00.00-01.00			520		520
2	01.00-02.00			493		493
3	02.00-03.00			532		532
4	03.00-04.00			568		568
5	04.00-05.00			767		767
6	05.00-06.00			1349		1349
7	06.00-07.00			2497		2497
8	07.00-08.00			3177		3177
9	08.00-09.00			3351		3351
10	09.00-10.00			3412		3412
11	10.00-11.00			3066		3066
12	11.00-12.00			3019		3019
13	12.00-13.00			3132		3132
14	13.00-14.00			3098		3098
15	14.00-15.00			2674		2674
16	15.00-16.00			1722		1722
17	16.00-17.00			1173		1173
18	17.00-18.00			933		933
19	18.00-19.00			810		810
20	19.00-20.00			671		671
21	20.00-21.00			599		599
22	21.00-22.00			552		552
23	22.00-23.00			508		508
24	23.00-24.00			483		483

В графе мощность указывается часовая мощность показаний электросчетчиков, определенная как разность показаний за полный час умноженная на коэффициент счетчика, тр/тока, тр/напряжения.

Суточный расход электроэнергии (кВт) 39 106

Суточный расход электроэнергии (А) 4 930

Сетевая организация _____



Гл. энергетик
М.П. _____
«___» _____ 20__ г.

Рыкованова О.Н.

М.П.
« 22 » декабря 20 17 г.

Ведомость составил: Кукушкина Инна Сергеевна, инженер, 58-05-55 (доб.23-20)

Ведомость о почасовом потреблении электрической энергии в зимний режимный день. С 0:00 часов 20.12.17г. по 0:00 часов 20.12.17г.

Наименование питающего центра (ПС,РП,ТП и др.)	Номер ячейки фид.	Время (час) Электропотребление (кВт.ч)*	00:00-01:00	01:00-02:00	02:00-03:00	03:00-04:00	04:00-05:00	05:00-06:00	06:00-07:00	07:00-08:00	08:00-09:00	09:00-10:00	10:00-11:00	11:00-12:00	12:00-13:00	13:00-14:00	14:00-15:00	15:00-16:00	16:00-17:00	17:00-18:00	18:00-19:00	19:00-20:00	20:00-21:00	21:00-22:00	22:00-23:00	23:00-24:00
			АО "УКБП"																							
Автозапчасть	327	12 319	242	240	238	239	274	432	707	858	883	868	799	784	855	885	816	625	492	427	362	307	275	242	236	233
ПС Центральная	515	17 307	98	81	121	157	283	582	1 222	1 659	1 761	1 849	1 638	1 626	1 639	1 580	1 245	623	318	196	163	113	103	112	76	62
ПС Центральная	610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ПС Северная	11	9 480	180	172	173	172	210	335	568	660	707	695	629	609	638	633	613	474	363	310	285	251	221	198	196	188
АО "УКБП"		38 462	517	490	529	565	764	1 346	2 494	3 160	3 307	3 357	3 010	2 943	3 054	3 021	2 600	1 674	1 129	906	800	666	596	549	505	480
ИТОГО:		39 106	520	493	532	568	767	1 349	2 497	3 177	3 351	3 412	3 066	3 019	3 132	3 098	2 674	1 722	1 173	933	810	671	599	552	508	483
В том числе субабоненты	Наименование пит. центра № ячейки фид.																									
ГСК "Старый гараж"	ТП-9,кл.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГСК "Луч"	ТП-4,кл.44	14	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Ульяновский техникум приборостроения	ТП-1, кл.18	32	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0
ЗАО "Ультрамарин"	ТП-1	371	0	0	0	0	0	0	0	10	20	30	35	55	55	55	52	25	25	9	0	0	0	0	0	0
ООО "АЗС Ульяновска"	ТП-2,АЗС	185	3	3	3	3	3	3	3	7	15	15	10	10	12	12	12	14	15	15	10	5	3	3	3	3
ООО "АЗС Ульяновска"	ТП-2,кафе	9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
ООО "Арк-Трейд"	ТП-1	33	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0
ИТОГО:		644	3	3	3	3	3	3	3	17	44	55	56	76	78	77	74	48	44	27	10	5	3	3	3	3

* В случае, если прибор коммерческого учёта установлен не на границе раздела балансовой принадлежности, объём потребления корректируется на величину потерь

Наименование ПС,РП,ТП и др.	№ ячейки, фидера	Тип прибора коммерческого учёта	№ счётчика	Примечание

Потребитель _____



Рыкованова О.Н.

Согласовано с сетевой организацией _____