

ВЕДОМОСТЬ

результатов замера активной мощности

в режимный день 19 июня 2019 года

по АО «УКБП» Договор № 0202

(наименование потребителя)

ТП – 1158

(наименование объекта)

Меркурий № 23016961127

(тип прибора учета, № счетчика)

	Часы	Часовые активные мощности (кВт) (суммарные)				ВСЕГО
		ВН	СН-1	СН-2	НН	
1	00.00-01.00			43		43
2	01.00-02.00			43		43
3	02.00-03.00			43		43
4	03.00-04.00			43		43
5	04.00-05.00			43		43
6	05.00-06.00			43		43
7	06.00-07.00			43		43
8	07.00-08.00			43		43
9	08.00-09.00			76		76
10	09.00-10.00			66		66
11	10.00-11.00			111		111
12	11.00-12.00			131		131
13	12.00-13.00			123		123
14	13.00-14.00			136		136
15	14.00-15.00			119		119
16	15.00-16.00			124		124
17	16.00-17.00			116		116
18	17.00-18.00			61		61
19	18.00-19.00			59		59
20	19.00-20.00			20		20
21	20.00-21.00			20		20
22	21.00-22.00			20		20
23	22.00-23.00			20		20
24	23.00-24.00			20		20

В графе мощность указывается часовая мощность показаний электросчетчиков, определенная как разность показаний за полный час умноженная на коэффициент счетчика, тр/тока, тр/напряжения.

Суточный расход электроэнергии (кВт) 1566

Суточный расход электроэнергии (А) 7,9

Сетевая организация _____

Гл. энергетик _____

М.П.

« ___ » _____ 20 __ г.



М.П.

« 20 » июня 20 19 г.

Ведомость составил: Кукушкина Инна Сергеевна, инженер, 58-05-55 (доб.23-20)

Ведомость о почасовом потреблении электрической энергии в летний режимный день. С 0:00 часов 19.06.19г. по 0:00 часов 20.06.19г.

Наименование питающего центра (ПС, РП, ТП и др.)	Номер ячейки	Время (час)	00:00-01:00	01:00-02:00	02:00-03:00	03:00-04:00	04:00-05:00	05:00-06:00	06:00-07:00	07:00-08:00	08:00-09:00	09:00-10:00	10:00-11:00	11:00-12:00	12:00-13:00	13:00-14:00	14:00-15:00	15:00-16:00	16:00-17:00	17:00-18:00	18:00-19:00	19:00-20:00	20:00-21:00	21:00-22:00	22:00-23:00	23:00-24:00
			Электропотребление (кВт.ч)*																							
АО "УКБП"	ТП-1158,	1566	43	43	43	43	43	43	43	43	76	66	111	131	123	136	119	124	116	61	59	20	20	20	20	
	Т-2, ТМ-400,																									
	10/0,4кВ																									
в том числе																										
АО "УКБП"(произв. нужды)		79	3	3	2	3	2	3	2	4	4	5	5	5	5	4	4	3	4	4	4	2	2	2	2	
ИТОГО:		1566	43	43	43	43	43	43	43	43	76	66	111	131	123	136	119	124	116	61	59	20	20	20	20	
В том числе субабоненты	Наименование пит. центра - № ячейки																									
ООО "Амарант РПК"	ТП-1158,кл.1	117	2	2	2	2	2	2	2	1	7	7	11	13	10	10	12	11	14	1	1	1	1	1	1	
ООО "Амарант РПК"	ТП-1158,кл.6	478	18	18	18	18	18	18	18	16	29	18	19	29	29	29	29	22	22	21	15	14	15	15	15	
ООО "Амарант РПК"	ТП-1158,кл.12	252	5	5	5	4	5	5	5	5	15	11	31	32	20	27	26	29	22	0	0	0	0	0	0	
ООО "Амарант РПК"	ТП-1158,кл.16	131	3	3	3	4	4	3	3	3	4	5	15	14	14	15	11	14	13	0	0	0	0	0	0	
ИП Ртищева В.В.	ТП-1158,кл.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ООО "КА АТМ"	ТП-1158,кл.3	39	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	4	3	6	5	4	5	3	0	0	0	0	0	0	
ООО "КА АТМ"	ТП-1158,кл.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ООО "КА АТМ"	ТП-1158,кл.10	9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
ООО "КС Техника"	ТП-1158,кл.11	301	9	9	9	8	8	8	8	8	8	9	11	20	24	29	20	30	28	27	28	0	0	0	0	
ИП Курдюкова	ТП-1158,кл.15	36	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	5	4	5	5	4	4	0	0	0	0	0	0	0	
ИП Шаповалов С.Н.	ТП-1158,кл.8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
Антипова Е.В.	ТП-1158,кл.9	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ИП Мухамедзянов М.М.	ТП-1158,кл.14	66	3	3	3	3	3	3	3	3	2	4	3	3	3	3	3	2	2	3	4	2	2	2	2	
ИП Смолин	ТП-1158,кл.7	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	3	3	2	2	2	3	3	1	0	0	0	
Халитова Р.И.	ТП-1158,кл.5	26	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	3	1	1	2	2	4	0	0	0	0	0	
ИТОГО:		1487	40	40	41	40	41	40	41	39	72	61	106	126	118	132	115	121	112	57	55	18	18	18	18	

* В случае, если прибор коммерческого учёта установлен не на границе раздела балансовой принадлежности, объём потребления корректируется на величину потерь

Наименование ПС, РП, ТП и др.	№ ячейки Фидера	Тип прибора коммерческого учёта	№ счётчика	Примечание

Потребитель _____

Согласовано с сетевой организацией _____

