

ВЕДОМОСТЬ

результатов замера активной мощности

в режимный день 19 июня 2019 года

по АО «УКБП» Договор № 0202

(наименование потребителя)

ТП – 2286

(наименование объекта)

ЦЭ6803В № 009072031008530

(тип прибора учета, № счетчика)

	Часы	Часовые активные мощности (кВт) (суммарные)				ВСЕГО
		ВН	СН-1	СН-2	НН	
1	00.00-01.00			1		
2	01.00-02.00			1		
3	02.00-03.00			1		
4	03.00-04.00			1		
5	04.00-05.00			1		
6	05.00-06.00			1		
7	06.00-07.00			3		
8	07.00-08.00			3		
9	08.00-09.00			28		
10	09.00-10.00			28		
11	10.00-11.00			31		
12	11.00-12.00			31		
13	12.00-13.00			30		
14	13.00-14.00			27		
15	14.00-15.00			27		
16	15.00-16.00			19		
17	16.00-17.00			19		
18	17.00-18.00			4		
19	18.00-19.00			1		
20	19.00-20.00			1		
21	20.00-21.00			1		
22	21.00-22.00			1		
23	22.00-23.00			1		
24	23.00-24.00			1		

В графе мощность указывается часовая мощность показаний электросчетчиков, определенная как разность показаний за полный час умноженная на коэффициент счетчика, тр/тока, тр/напряжения.

Суточный расход электроэнергии (кВт) 263

Суточный расход электроэнергии (А) 45

Сетевая организация _____

Гл. энергетик _____

М.П.

« ____ » _____ 20 ____ г.



М.П.

« 20 » июня 20 19 г.

Ведомость составил: Кукушкина Инна Сергеевна, инженер, 58-05-55 (доб.23-20)

Ведомость о почасовом потреблении электрической энергии в летний режимный день с 0:00 часов 19.06.19г. по 0:00 часов 20.06.19г.

Наименование питающего центра (ПС, РП, ТП и др.)	Номер ячейки фид.	Время (час)	00:00-01:00	01:00-02:00	02:00-03:00	03:00-04:00	04:00-05:00	05:00-06:00	06:00-07:00	07:00-08:00	08:00-09:00	09:00-10:00	10:00-11:00	11:00-12:00	12:00-13:00	13:00-14:00	14:00-15:00	15:00-16:00	16:00-17:00	17:00-18:00	18:00-19:00	19:00-20:00	20:00-21:00	21:00-22:00	22:00-23:00	23:00-24:00
			Электropoтребление (кВт.ч)*																							
ИС "Ульяновская" 10/6 кВ, ТП-2231А	яч.1, яч.2	263	1	1	1	1	1	1	3	3	28	28	31	31	30	27	27	19	19	4	1	1	1	1	1	1
Грирельсовая база "Сельдь"																										
Госковское шоссе 46а																										
том числе																										
О "УКБП"		123	1	1	1	1	1	1	3	3	14	14	15	15	15	10	10	5	5	2	1	1	1	1	1	1
ТОГО:		263	1	1	1	1	1	1	3	3	28	28	31	31	30	27	27	19	19	4	1	1	1	1	1	
том числе абоненты	Наименование пит. центра № ячейки фид.																									
ОО "ЭКО-Нефть"	ТП-2286	23	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	4	3	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0
ОО "ЭКО-Нефть"	ТП-2286	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ОО "Кварта"	ТП-2286	26	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	5	5	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0
О "Ульяновский химический завод"	ТП-2286	90	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0
ТОГО:		140	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	16	16	15	17	17	14	14	2	0	0	0	0	0	

В случае, если прибор коммерческого учёта установлен не на границе раздела балансовой принадлежности, объём потребления корректируется на величину потерь

Наименование ПС, РП, ТП и др.	№ ячейки, фидера	Тип прибора коммерческого учёта	№ счётчика	Примечание



отребитель

огласовано с сетевой организацией