

ВЕДОМОСТЬ

результатов замера активной мощности

в режимный день 18 декабря 2019 года

по АО «УКБП» Договор № 0202

(наименование потребителя)

ТП – 1158

(наименование объекта)

Меркурий № 23016961127

(тип прибора учета, № счетчика)

	Часы	Часовые активные мощности (кВт) (суммарные)				
		ВН	СН-1	СН-2	НН	ВСЕГО
1	00.00-01.00			44		44
2	01.00-02.00			44		44
3	02.00-03.00			44		44
4	03.00-04.00			44		44
5	04.00-05.00			44		44
6	05.00-06.00			44		44
7	06.00-07.00			44		44
8	07.00-08.00			44		44
9	08.00-09.00			64		64
10	09.00-10.00			78		78
11	10.00-11.00			103		103
12	11.00-12.00			103		103
13	12.00-13.00			122		122
14	13.00-14.00			113		113
15	14.00-15.00			119		119
16	15.00-16.00			127		127
17	16.00-17.00			114		114
18	17.00-18.00			113		113
19	18.00-19.00			113		113
20	19.00-20.00			54		54
21	20.00-21.00			54		54
22	21.00-22.00			54		54
23	22.00-23.00			54		54
24	23.00-24.00			54		54

В графе мощность указывается часовая мощность показаний электросчетчиков, определенная как разность показаний за полный час умноженная на коэффициент счетчика, тр/тока, тр/напряжения.

Суточный расход электроэнергии (кВт)

1791

Суточный расход электроэнергии (А)

7,3

Сетевая организация _____



М.П.

«27» 12 2019 г.

М.П.

« 20 » декабря 2019 г.

Ведомость составил: Кукушкина Инна Сергеевна, инженер, 58-05-55 (доб.23-20)

Ведомость о почасовом потреблении электрической энергии в зимний режимный день. С 0:00 часов 18.12.19г. по 0:00 часов 19.12.19г.

Наименование питающего центра (ПС, РП, ТП и др.)	Номер ячейки	Время (час) Электропотребление (кВт.ч)*	00:00-	01:00-	02:00-	03:00-	04:00-	05:00-	06:00-	07:00-	08:00-	09:00-	10:00-	11:00-	12:00-	13:00-	14:00-	15:00-	16:00-	17:00-	18:00-	19:00-	20:00-	21:00-	22:00-	23:00-	24:00-
			01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	24:00	
АО "УКБП"	ТП-1158,	1791	45	45	45	45	45	45	45	47	70	95	102	103	122	114	119	125	113	112	89	53	53	53	53	53	
	Т-2, ТМ-400,																										
	10/0,4кВ																										
в том числе																											
АО "УКБП"(произв. нужды)		83	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	
ИТОГО:																											
в том числе субабоненты	Наименование пит. центра № ячейки																										
ООО "Амарант РПК"	ТП-1158,кл.1	212	3	3	3	3	3	3	3	3	9	9	18	19	19	18	21	19	19	19	3	3	3	3	3	3	
ООО "Амарант РПК"	ТП-1158,кл.6	347	13	13	13	13	13	13	13	13	21	12	9	10	17	16	26	30	14	14	14	12	12	12	12	12	
ООО "Амарант РПК"	ТП-1158,кл.12	228	7	7	7	7	7	7	7	10	13	16	14	15	16	15	14	12	12	12	5	5	5	5	5	5	
ООО "Амарант РПК"	ТП-1158,кл.16	59	1	1	1	1	1	1	1	1	2	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	1	1	1	1	1	
ООО "Кравченко Групп Деливери"	ТП-1158,кл.2	64	2	2	2	2	2	2	2	2	2	10	10	10	2	6	3	2	3	0	0	0	0	0	0	0	
ООО "КА АТМ"	ТП-1158,кл.3	69	1	1	1	1	1	1	1	1	3	6	7	4	4	5	5	5	4	4	4	2	2	2	2	2	
ООО "КА АТМ"	ТП-1158,кл.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ООО "КА АТМ"	ТП-1158,кл.10	143	2	2	2	2	2	2	2	2	1	12	7	7	8	7	7	10	16	16	16	4	4	4	4	4	
ООО "КС Техника"	ТП-1158,кл.11	330	9	9	9	9	9	9	9	9	10	13	11	15	30	24	19	22	23	23	23	9	9	9	9	9	
ИП Курдюкова	ТП-1158,кл.15	119	1	1	1	1	1*	1	1	1	1	2	8	8	8	8	9	8	8	8	8	7	7	7	7	7	
ИП Шаповалов С.Н.	ТП-1158,кл.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Антипова Е.В.	ТП-1158,кл.9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
ИП Мухамедзянов М.М.	ТП-1158,кл.14	54	2	2	2	2	2	2	2	1	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
ИП Смолин	ТП-1158,кл.7	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Халигова Р.И.	ТП-1158,кл.5	46	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1	4	1	1	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	
ИТОГО:		1708	42	42	42	42	42	42	42	44	66	91	98	99	118	110	115	121	109	108	85	50	50	50	50	50	

* В случае, если прибор коммерческого учёта установлен не на границе раздела балансовой принадлежности, объём потребления корректируется на величину потерь

Наименование ПС, РП, ТП и др.	№ ячейки, фидера	Тип прибора коммерческого учёта	№ счётчика	Примечание

Потребитель _____

Согласовано с сетевой организацией _____

