

ВЕДОМОСТЬ

результатов замера активной мощности

в режимный день 17 июня 2020 года

по АО «УКБП» Договор № 000752ЭО от 01.05.16
(наименование потребителя)

ПС «Центральная яч.515,610; ПС «Автозапчасть» яч.327, ПС «Северная» яч. 11
(наименование объекта)

№105075225, 105076094, 808091554, 12031028

(тип прибора учета, № счетчика)

	Часы	Часовые активные мощности (кВт) (суммарные)				ВСЕГО
		ВН	СН-1	СН-2	НН	
1	00.00-01.00			774		774
2	01.00-02.00			775		775
3	02.00-03.00			796		796
4	03.00-04.00			864		864
5	04.00-05.00			999		999
6	05.00-06.00			1470		1470
7	06.00-07.00			2591		2591
8	07.00-08.00			3155		3155
9	08.00-09.00			3269		3269
10	09.00-10.00			3304		3304
11	10.00-11.00			3057		3057
12	11.00-12.00			3013		3013
13	12.00-13.00			3135		3135
14	13.00-14.00			3025		3025
15	14.00-15.00			2849		2849
16	15.00-16.00			1959		1959
17	16.00-17.00			1322		1322
18	17.00-18.00			1088		1088
19	18.00-19.00			1015		1015
20	19.00-20.00			942		942
21	20.00-21.00			856		856
22	21.00-22.00			792		792
23	22.00-23.00			762		762
24	23.00-24.00			740		740

В графе мощность указывается часовая мощность показаний электросчетчиков, определенная как разность показаний за полный час умноженная на коэффициент счетчика, тр/тока, тр/напряжения.

Суточный расход электроэнергии (кВт) 42553

Суточный расход электроэнергии (А) 4775

Сетевая организация _____



Гл. энергетик _____
М.П. _____
« » 20 г.

М.П. _____
« 19 » июня 2020 г.



Ведомость составил: Кукушкина Инна Сергеевна, инженер, 58-05-55 (доб.23-20)

Акс Красил д.в.

Ведомость о почасовом потреблении электрической энергии в летний режимный день с 0:00 часов 17.06.20г. по 0:00 часов 18.06.20г.

Наименование питающего центра (ПС,РП,ТП и др.)	Номер ячейки фид.	Время (час) Электропотребление (кВт.ч)*	00:00-01:00	01:00-02:00	02:00-03:00	03:00-04:00	04:00-05:00	05:00-06:00	06:00-07:00	07:00-08:00	08:00-09:00	09:00-10:00	10:00-11:00	11:00-12:00	12:00-13:00	13:00-14:00	14:00-15:00	15:00-16:00	16:00-17:00	17:00-18:00	18:00-19:00	19:00-20:00	20:00-21:00	21:00-22:00	22:00-23:00	23:00-24:00	
			АО "УКБП"																								
Автозапчасть	327	9 296	205	194	193	192	206	276	535	659	636	653	580	606	673	667	664	470	332	279	273	237	209	194	180	182	
ПС Центральная	515	10 197	211	213	213	278	293	387	607	786	826	778	744	736	736	653	597	436	297	239	203	199	198	190	192	185	
ПС Центральная	610	13 056	181	188	210	226	272	481	860	1 014	1 087	1 162	1 067	1 017	1 022	981	866	542	332	257	222	214	217	219	211	208	
ПС Северная	11	10 004	177	180	180	168	228	326	589	696	720	711	666	654	704	724	722	511	361	313	317	292	232	189	179	165	
из них АО "УКБП"		42 244	772	773	794	862	997	1 468	2 589	3 138	3 244	3 271	3 024	2 980	3 102	2 992	2 824	1 936	1 307	1 075	1 013	940	854	790	760	738	
ИТОГО:		42 553	774	775	796	864	999	1 470	2 591	3 155	3 269	3 304	3 057	3 013	3 135	3 025	2 849	1 959	1 322	1 088	1 015	942	856	792	762	740	
В том числе субабоненты	Наименование пит. центра № ячейки фид.																										
ГСК "Старый гараж"	ТП-9,кл.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ГСК "Луч"	ТП-4,кл.44	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ульяновский техникум приборостроения	ТП-1, кл.41	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ЗАО "Ультрамарин"	ТП-1	150	0	0	0	0	0	0	0	5	12	20	20	20	20	20	12	11	5	5	0	0	0	0	0	0	
ООО "АЗС Ульяновска"	ТП-2,АЗС	152	2	2	2	2	2	2	2	12	12	12	12	12	12	12	12	12	10	8	2	2	2	2	2	2	
ООО "АЗС Ульяновска"	ТП-2,кафе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ИТОГО:		309	2	2	2	2	2	2	2	17	25	33	33	33	33	33	25	23	15	13	2	2	2	2	2	2	

* В случае, если прибор коммерческого учёта установлен не на границе раздела балансовой принадлежности, объём потребления корректируется на величину потерь

Наименование ПС,РП,ТП и др.	№ ячейки, фидера	Тип прибора коммерческого учёта	№ счётчика	Примечание

Потребитель

Согласовано с сетевой организацией

