

ВЕДОМОСТЬ

результатов замера активной мощности

в режимный день 17 июня 2020 года

по АО «УКБП» Договор № 0202

(наименование потребителя)

ТП – 2286

(наименование объекта)

ЦЭ6803В № 009072031008530

(тип прибора учета, № счетчика)

	Часы	Часовые активные мощности (кВт) (суммарные)				ВСЕГО
		ВН	СН-1	СН-2	НН	
1	00.00-01.00			2		2
2	01.00-02.00			2		2
3	02.00-03.00			2		2
4	03.00-04.00			2		2
5	04.00-05.00			2		2
6	05.00-06.00			2		2
7	06.00-07.00			9		9
8	07.00-08.00			18		18
9	08.00-09.00			41		41
10	09.00-10.00			48		48
11	10.00-11.00			47		47
12	11.00-12.00			48		48
13	12.00-13.00			47		47
14	13.00-14.00			46		46
15	14.00-15.00			46		46
16	15.00-16.00			25		25
17	16.00-17.00			19		19
18	17.00-18.00			13		13
19	18.00-19.00			2		2
20	19.00-20.00			2		2
21	20.00-21.00			2		2
22	21.00-22.00			2		2
23	22.00-23.00			2		2
24	23.00-24.00			2		2

В графе мощность указывается часовая мощность показаний электросчетчиков, определенная как разность показаний за полный час умноженная на коэффициент счетчика, тр/тока, тр/напряжения.

Суточный расход электроэнергии (кВт) 432

Суточный расход электроэнергии (А) 69

Сетевая организация _____



Гл. энергетик _____
М.П.

« » _____ 20 г.

М.П.
« 19 » июня 20 20 г.

Ведомость составил: Кукушкина Инна Сергеевна, инженер, 58-05-55 (доб.23-20)

Получено 25.06.2020г. Служ. Сиванов

Ведомость о почасовом потреблении электрической энергии в летний режимный день с 0:00 часов 17.06.20г. по 0:00 часов 18.06.20г.

Наименование питающего центра (ПС,РП,ТП и др.)	Номер ячейки фид.	Время (час)	00:00-01:00	01:00-02:00	02:00-03:00	03:00-04:00	04:00-05:00	05:00-06:00	06:00-07:00	07:00-08:00	08:00-09:00	09:00-10:00	10:00-11:00	11:00-12:00	12:00-13:00	13:00-14:00	14:00-15:00	15:00-16:00	16:00-17:00	17:00-18:00	18:00-19:00	19:00-20:00	20:00-21:00	21:00-22:00	22:00-23:00	23:00-24:00
			Электропотребление (кВт.ч)*																							
ПС "Ульяновская" 110/6 кВ, ТП-2231А	яч.1, яч.2	432	2	2	2	2	2	2	9	18	41	48	47	48	47	46	46	25	19	13	2	2	2	2	2	2
Прирельсовая база "Сельдь"																										
Московское шоссе 46а																										
в том числе																										
АО "УКБП"		323	2	2	2	2	2	2	9	18	35	35	33	33	33	30	30	16	16	11	2	2	2	2	2	2
ИТОГО:		432	2	2	2	2	2	2	9	18	41	48	47	48	47	46	46	25	19	13	2	2	2	2	2	
В том числе субабоненты	Наименование пит. центра № ячейки фид.																									
ООО "ЭКО-Нефть"	ТП-2286	13	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
ООО "ЭКО-Нефть"	ТП-2286	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ООО "Кварта"	ТП-2286	95	0	0	0	0	0	0	0	0	5	12	12	12	12	15	15	8	2	2	0	0	0	0	0	0
АО "Ульяновский механический завод"	ТП-2286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО:		109	0	0	0	-0 *	0	0	0	0	6	13	14	15	14	16	16	9	3	2	0	0	0	0	0	

* В случае, если прибор коммерческого учёта установлен не на границе раздела балансовой принадлежности, объём потребления корректируется на величину потерь

Наименование ПС,РП,ТП и др.	№ ячейки, фидера	Тип прибора коммерческого учёта	№ счётчика	Примечание

Потребитель _____

Согласовано с сетевой организацией _____



Составлено 25.06.2020 г. с/у Шевякова