

ВЕДОМОСТЬ

результатов замера активной мощности

в режимный день 15 декабря 2020 года

по АО «УКБП» Договор № 000752ЭО от 01.05.16

(наименование потребителя)

ПС «Центральная яч.515,610; ПС «Автозапчасть» яч.327, ПС «Северная» яч. 11

(наименование объекта)

№105075225, 105076094, 808091554, 12031028

(тип прибора учета, № счетчика)

	Часы	Часовые активные мощности (кВт) (суммарные)				
		ВН	СН-1	СН-2	НН	ВСЕГО
1	00.00-01.00			445		445
2	01.00-02.00			449		449
3	02.00-03.00			509		509
4	03.00-04.00			529		529
5	04.00-05.00			773		773
6	05.00-06.00			1243		1243
7	06.00-07.00			2425		2425
8	07.00-08.00			2862		2862
9	08.00-09.00			2967		2967
10	09.00-10.00			2941		2941
11	10.00-11.00			2730		2730
12	11.00-12.00			2648		2648
13	12.00-13.00			2771		2771
14	13.00-14.00			2680		2680
15	14.00-15.00			2368		2368
16	15.00-16.00			1522		1522
17	16.00-17.00			1050		1050
18	17.00-18.00			884		884
19	18.00-19.00			804		804
20	19.00-20.00			674		674
21	20.00-21.00			627		627
22	21.00-22.00			574		574
23	22.00-23.00			515		515
24	23.00-24.00			496		496

В графе мощность указывается часовая мощность показаний электросчетчиков, определенная как разность показаний за полный час умноженная на коэффициент счетчика, тр/тока, тр/напряжения.

Суточный расход электроэнергии (кВт)

35487

Суточный расход электроэнергии (А)

4287

Сетевая организация _____



М.П.

« 17 » 12 декабря 20 20 г.

М.П.

« 17 » 12 декабря 20 21 г.

Ведомость составил: Кукушкина Инна Сергеевна, инженер, 58-05-55 (доб.23-20)

Ведомость о почасовом потреблении электрической энергии в зимний режимный день с 0:00 часов 15.12.21г. по 0:00 часов 16.12.21г.

Наименование питающего центра (ПС,РП,ТП и др.)	Номер ячейки фид.	Время (час)	00:00-01:00	01:00-02:00	02:00-03:00	03:00-04:00	04:00-05:00	05:00-06:00	06:00-07:00	07:00-08:00	08:00-09:00	09:00-10:00	10:00-11:00	11:00-12:00	12:00-13:00	13:00-14:00	14:00-15:00	15:00-16:00	16:00-17:00	17:00-18:00	18:00-19:00	19:00-20:00	20:00-21:00	21:00-22:00	22:00-23:00	23:00-24:00
			Электропотребление (кВт.ч)*																							
АО "УКБП"																										
Автозапчасть	327	10 158	186	186	198	201	228	325	592	699	773	757	690	682	725	729	648	531	372	322	270	225	211	213	201	194
ПС Центральная	515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ПС Центральная	610	14 213	18	16	67	95	270	541	1 185	1 424	1 471	1 461	1 380	1 301	1 336	1 217	1 019	442	243	184	159	104	98	78	51	53
ПС Северная	11	11 116	241	247	244	233	275	377	649	739	723	723	660	665	710	734	701	549	435	378	375	345	318	283	263	249
АО "УКБП"		35 220	443	447	507	527	771	1 241	2 424	2 853	2 946	2 914	2 700	2 616	2 740	2 648	2 345	1 506	1 040	877	799	672	625	572	513	494
ИТОГО:		35 487	445	449	509	529	773	1 243	2 426	2 862	2 967	2 941	2 730	2 648	2 771	2 680	2 368	1 522	1 050	884	804	674	627	574	515	496
В том числе субабоненты	Наименование пит. центра № ячейки фид.																									
ГСК "Старый гараж"	ТП-9,кл.25	8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГСК "Луч"	ТП-4,кл.44	8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ульяновский техникум приборостроения	ТП-1, кл.41	22	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0
ИП Кочергин	ТП-1	93	0	0	0	0	0	0	0	4	5	10	13	14	13	14	8	5	5	2	0	0	0	0	0	0
ООО "АЗС Ульяновска"	ТП-2,АЗС	136	2	2	2	2	2	2	2	5	12	12	12	13	13	13	10	7	5	5	5	2	2	2	2	2
ООО "АЗС Ульяновска"	ТП-2,кафе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО:		267	2	2	2	2	2	2	2	9	21	27	30	32	31	32	23	16	10	7	5	2	2	2	2	2

* В случае, если прибор коммерческого учёта установлен не на границе раздела балансовой принадлежности, объём потребления корректируется на величину потерь

Наименование ПС,РП,ТП и др.	№ ячейки, фидера	Тип прибора коммерческого учёта	№ счётчика	Примечание



Потребитель _____

Согласовано с сетевой организацией _____