

ВЕДОМОСТЬ

результатов замера активной мощности

в режимный день 15 декабря 2021 года

по АО «УКБП» Договор № 0202

(наименование потребителя)

ТП – 1158

(наименование объекта)

Меркурий № 23016961127

(тип прибора учета, № счетчика)

	Часы	Часовые активные мощности (кВт) (суммарные)				
		ВН	СН-1	СН-2	НН	ВСЕГО
1	00.00-01.00			17		17
2	01.00-02.00			17		17
3	02.00-03.00			17		17
4	03.00-04.00			17		17
5	04.00-05.00			17		17
6	05.00-06.00			17		17
7	06.00-07.00			17		17
8	07.00-08.00			17		17
9	08.00-09.00			31		31
10	09.00-10.00			37		37
11	10.00-11.00			50		50
12	11.00-12.00			46		46
13	12.00-13.00			67		67
14	13.00-14.00			69		69
15	14.00-15.00			65		65
16	15.00-16.00			67		67
17	16.00-17.00			58		58
18	17.00-18.00			56		56
19	18.00-19.00			54		54
20	19.00-20.00			20		20
21	20.00-21.00			20		20
22	21.00-22.00			20		20
23	22.00-23.00			20		20
24	23.00-24.00			20		20

В графе мощность указывается часовая мощность показаний электросчетчиков, определенная как разность показаний за полный час умноженная на коэффициент счетчика, тр/тока, тр/напряжения.

Суточный расход электроэнергии (кВт)

836

Суточный расход электроэнергии (А)

4

Сетевая организация _____



М.П.

« » 20 г.

М.П.

« 17 » декабря 2021 г.

Ведомость составил: Кукушкина Инна Сергеевна, инженер, 58-05-55 (доб.23-20)

Ведомость о почасовом потреблении электрической энергии в зимний режимный день с 0:00 часов 15.12.21г. по 0:00 часов 16.12.21г.

Наименование питающего центра (ПС,РП,ТП и др.)	Номер ячейки	Время (час) Электропотребление (кВт.ч)*	00:00-01:00	01:00-02:00	02:00-03:00	03:00-04:00	04:00-05:00	05:00-06:00	06:00-07:00	07:00-08:00	08:00-09:00	09:00-10:00	10:00-11:00	11:00-12:00	12:00-13:00	13:00-14:00	14:00-15:00	15:00-16:00	16:00-17:00	17:00-18:00	18:00-19:00	19:00-20:00	20:00-21:00	21:00-22:00	22:00-23:00	23:00-24:00
			АО "УКБП"	ТП-1158,	836	17	17	17	17	18	17	17	17	31	37	50	46	67	69	65	67	58	56	54	20	20
	Т-2, ТМ-400,																									
	10/0,4кВ																									
в том числе																										
АО "УКБП"(произв.нужды)		46	2	2	2	2	3	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	5	3	2	2	2	4	3
ИТОГО:																										
В том числе субабоненты	Наименование пит. центра № ячейки																									
ООО "Амарант РПК"	ТП-1158,кл.1	83	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	6	7	7	8	7	9	7	7	7	1	1	1	0	0
ООО "Амарант РПК"	ТП-1158,кл.6	72	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	5	5	6	4	5	5	5	5	5	5	5	5
ООО "Амарант РПК"	ТП-1158,кл.12	149	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	10	6	12	12	10	14	10	10	10	2	2	2	2	2
ООО "Амарант РПК"	ТП-1158,кл.16	109	2	2	2	2	2	2	2	2	6	7	7	7	8	9	8	9	9	9	9	1	1	1	1	1
ООО "Кравченко Групп Деливери"	ТП-1158,кл.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ООО "КА АТМ"	ТП-1158,кл.3	31	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	3	3	4	4	3	0	0	0	0	0	0	0
ООО "КА АТМ"	ТП-1158,кл.4	0																								
ООО "КА АТМ"	ТП-1158,кл.10	76	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	2	8	7	8	9	6	6	6	6	2	2	2	2	2
ООО "КС Техника"	ТП-1158,кл.11	161	4	4	4	4	4	4	4	4	7	7	9	9	12	11	9	10	10	10	10	5	5	5	5	5
ИП Курдюкова	ТП-1158,кл.15	18	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0
Давыденко А.С.	ТП-1158,кл.8	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Антипова Е.В.	ТП-1158,кл.9	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИП Мухамедзянов М.М.	ТП-1158,кл.14	57	2	2	2	2	2	2	2	2	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	1	1	1	1	1
ИП Смолин	ТП-1158,кл.7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Халигова Р.И.	ТП-1158,кл.5	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	4	0	1	1	1	1	1	1	0	0
ИТОГО:		790	15	15	15	15	15	16	16	16	30	35	48	45	66	68	64	66	57	51	51	18	18	18	16	16

* В случае, если прибор коммерческого учёта установлен не на границе раздела балансовой принадлежности, объём потребления корректируется на величину потерь

Наименование ПС,РП,ТП и др.	№ ячейки, фидера	Тип прибора коммерческого учёта	№ счётчика	Примечание

Потребитель _____

Согласовано с сетевой организацией _____

