

ВЕДОМОСТЬ

результатов замера активной мощности

в режимный день 16 июня 2021 года

по АО «УКБП» Договор № 0202

(наименование потребителя)

ТП – 2286

(наименование объекта)

ЦЭ6803В № 009072031008530

(тип прибора учета, № счетчика)

	Часы	Часовые активные мощности (кВт) (суммарные)				ВСЕГО
		ВН	СН-1	СН-2	НН	
1	00.00-01.00			2		2
2	01.00-02.00			2		2
3	02.00-03.00			2		2
4	03.00-04.00			2		2
5	04.00-05.00			2		2
6	05.00-06.00			2		2
7	06.00-07.00			7		7
8	07.00-08.00			10		10
9	08.00-09.00			31		31
10	09.00-10.00			57		57
11	10.00-11.00			57		57
12	11.00-12.00			56		56
13	12.00-13.00			55		55
14	13.00-14.00			57		57
15	14.00-15.00			57		57
16	15.00-16.00			54		54
17	16.00-17.00			39		39
18	17.00-18.00			22		22
19	18.00-19.00			11		11
20	19.00-20.00			1		1
21	20.00-21.00			1		1
22	21.00-22.00			1		1
23	22.00-23.00			1		1
24	23.00-24.00			1		1

В графе мощность указывается часовая мощность показаний электросчетчиков, определенная как разность показаний за полный час умноженная на коэффициент счетчика, тр/тока, тр/напряжения.

Суточный расход электроэнергии (кВт) 530

Суточный расход электроэнергии (А) 82

Сетевая организация _____



« 18 » июня 20 21 г.

М.П. « __ » _____ 20 г.

Ведомость составил: Кукушкина Инна Сергеевна, инженер, 58-05-55 (доб.23-20)

Ведомость о почасовом потреблении электрической энергии в летний режимный день с 0:00 часов 16.06.21г. по 0:00 часов 17.06.21г.

Наименование питающего центра (ПС,РП,ТП и др.)	Номер ячейки фид.	Время (час) Электропотребление (кВт.ч)*	00:00-01:00	01:00-02:00	02:00-03:00	03:00-04:00	04:00-05:00	05:00-06:00	06:00-07:00	07:00-08:00	08:00-09:00	09:00-10:00	10:00-11:00	11:00-12:00	12:00-13:00	13:00-14:00	14:00-15:00	15:00-16:00	16:00-17:00	17:00-18:00	18:00-19:00	19:00-20:00	20:00-21:00	21:00-22:00	22:00-23:00	23:00-24:00
			ПС "Ульяновская" 110/6 кВ, ТП-2231А	яч.1, яч.2	530	2	2	2	2	2	2	7	10	31	57	57	56	55	57	57	54	39	22	11	1	1
Прирельсовая база "Сельдь"																										
Московское шоссе 46а																										
в том числе																										
АО "УКБП"		263	2	2	2	2	2	2	7	10	20	28	28	27	26	28	28	25	10	7	2	1	1	1	1	1
ИТОГО:		530	2	2	2	2	2	2	7	10	31	57	57	56	55	57	57	54	39	22	11	1	1	1	1	1
В том числе субабоненты	Наименование пит. центра № ячейки фид.																									
ООО "ЭКО-Нефть"	ТП-2286	10	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
ООО "ЭКО-Нефть"	ТП-2286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ООО "Кварга"	ТП-2286	177	0	0	0	0	0	0	0	10	18	18	18	18	18	18	18	18	18	14	9	0	0	0	0	0
АО "Ульяновский механический завод"	ТП-2286	80	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО:		267	0	0	0	0	0	0	0	0	11	29	29	29	29	29	29	29	29	15	9	0	0	0	0	0

* В случае, если прибор коммерческого учёта установлен не на границе раздела балансовой принадлежности, объём потребления корректируется на величину потерь

Наименование ПС,РП,ТП и др.	№ ячейки, фидера	Тип прибора коммерческого учёта	№ счётчика	Примечание

Потребитель _____

Согласовано с сетевой организацией _____

