

ВЕДОМОСТЬ

результатов замера активной мощности

в режимный день 16 июня 2021 года

по АО «УКБП» Договор № 000752ЭО от 01.05.16

(наименование потребителя)

ПС «Центральная яч.515,610; ПС «Автозапчасть» яч.327, ПС «Северная» яч. 11

(наименование объекта)

№105075225,105076094, 808091554, 12031028

(тип прибора учета, № счетчика)

	Часы	Часовые активные мощности (кВт) (суммарные)				
		ВН	СН-1	СН-2	НН	ВСЕГО
1	00.00-01.00			876		876
2	01.00-02.00			863		863
3	02.00-03.00			895		895
4	03.00-04.00			945		945
5	04.00-05.00			1190		1190
6	05.00-06.00			1642		1642
7	06.00-07.00			3002		3002
8	07.00-08.00			3553		3553
9	08.00-09.00			3660		3660
10	09.00-10.00			3717		3717
11	10.00-11.00			3390		3390
12	11.00-12.00			3281		3281
13	12.00-13.00			3487		3487
14	13.00-14.00			3400		3400
15	14.00-15.00			3095		3095
16	15.00-16.00			2142		2142
17	16.00-17.00			1563		1563
18	17.00-18.00			1308		1308
19	18.00-19.00			1162		1162
20	19.00-20.00			1167		1167
21	20.00-21.00			1053		1053
22	21.00-22.00			994		994
23	22.00-23.00			959		959
24	23.00-24.00			922		922

В графе мощность указывается часовая мощность показаний электросчетчиков, определенная как разность показаний за полный час умноженная на коэффициент счетчика, тр/тока, тр/напряжения.

Суточный расход электроэнергии (кВт) 48266

Суточный расход электроэнергии (А) 5371

Сетевая организация _____



М.П. _____

« 18 » июня 20 21 г.

М.П. _____
« _ » _____ 20 _ г.

Ведомость составил: Кукушкина Инна Сергеевна, инженер, 58-05-55 (доб.23-20)

Ведомость о почасовом потреблении электрической энергии в летний режимный день с 0:00 часов 16.06.21г. по 0:00 часов 17.06.21г.

Наименование питающего центра (ПС,РП,ТП и др.)	Номер ячейки фид.	Время (час)	00:00-	01:00-	02:00-	03:00-	04:00-	05:00-	06:00-	07:00-	08:00-	09:00-	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00
			01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	24:00
АО "УКБП"																										
Автозапчасть	327	1 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142	281	295	314	222	194	56	29	22	20	19	16	18	16	18
ПС Центральная	515	12 816	247	250	291	326	412	556	906	1 030	1 021	950	905	749	754	788	718	519	368	339	308	302	274	270	269	264
ПС Центральная	610	11 351	191	188	182	184	257	340	767	1 000	1 108	1 029	801	765	871	852	720	478	325	214	189	185	181	184	172	168
ПС Северная	11	22 437	438	425	422	435	521	746	1 329	1 523	1 531	1 596	1 403	1 472	1 548	1 538	1 463	1 089	841	733	645	661	582	522	502	472
из них АО "УКБП"		47 981																								
ИТОГО:		48 266	876	863	895	945	1 190	1 642	3 002	3 553	3 660	3 717	3 390	3 281	3 487	3 400	3 095	2 142	1 563	1 308	1 162	1 167	1 053	994	959	922
В том числе субабоненты	Наименование пит. центра № ячейки фид.																									
ГСК "Старый гараж"	ТП-9,кл.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГСК "Луч"	ТП-4,кл.44	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0
Ульяновский техникум приборостроения	ТП-1, кл.41	16	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
ИП Кочергин	ТП-1	132	0	0	0	0	0	0	0	7	12	13	13	13	13	13	13	13	8	7	7	0	0	0	0	0
ООО "АЗС Ульяновска"	ТП-2,АЗС	133	1	1	1	1	1	1	1	10	14	14	14	13	12	13	12	10	7	1	1	1	1	1	1	1
ООО "АЗС Ульяновска"	ТП-2,кафе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО:		285	1	1	1	1	1	1	1	17	29	30	30	29	28	29	28	26	15	8	8	1	1	1	1	1

* В случае, если прибор коммерческого учёта установлен не на границе раздела балансовой принадлежности, объём потребления корректируется на величину потерь

Наименование ПС,РП,ТП и др.	№ ячейки, фидера	Тип прибора коммерческого учёта	№ счётчика	Примечание

Потребитель _____

Согласовано с сетевой организацией _____

