

ВЕДОМОСТЬ
результатов замера активной мощности
в режимный день 15 июня 2022 года
 по АО «УКБП» Договор № 0202
(наименование потребителя)
ТП – 1158
(наименование объекта)
Меркурий № 23016961127
(тип прибора учета, № счетчика)

	Часы	Часовые активные мощности (кВт)				ВСЕГО
		ВН	СН-1	СН-2	НН	
1	00.00-01.00			13		13
2	01.00-02.00			13		13
3	02.00-03.00			13		13
4	03.00-04.00			13		13
5	04.00-05.00			13		13
6	05.00-06.00			13		13
7	06.00-07.00			13		13
8	07.00-08.00			13		13
9	08.00-09.00			23		23
10	09.00-10.00			32		32
11	10.00-11.00			37		37
12	11.00-12.00			44		44
13	12.00-13.00			53		53
14	13.00-14.00			52		52
15	14.00-15.00			49		49
16	15.00-16.00			50		50
17	16.00-17.00			48		48
18	17.00-18.00			47		47
19	18.00-19.00			41		41
20	19.00-20.00			23		23
21	20.00-21.00			23		23
22	21.00-22.00			23		23
23	22.00-23.00			23		23
24	23.00-24.00			23		23

В графе мощность указывается часовая мощность показаний электросчетчиков, определенная как разность показаний за полный час умноженная на коэффициент счетчика, тр/тока, тр/напряжения.

Суточный расход электроэнергии (кВт) 695

Суточный расход электроэнергии (А) 3

Сетевая организация _____



Гл. энергетик
 М.П.
 « 17 » июня 20 22 г.

М.П.
 « ___ » _____ 20 __ г.

Ведомость составил: Кукушкина Инна Сергеевна, инженер, 58-05-55 (доб.23-20)

Получено 05.08.2022. по 2-х листам с/ф Степанова

Ведомость о почасовом потреблении электрической энергии в летний режимный день с 0:00 часов 15.06.22г. по 0:00 часов 16.06.22г.

Наименование питающего центра (ПС,РП,ТП и др.)	Номер ячейки	Время (час)	00:00-	01:00-	02:00-	03:00-	04:00-	05:00-	06:00-	07:00-	08:00-	09:00-	10:00-	11:00-	12:00-	13:00-	14:00-	15:00-	16:00-	17:00-	18:00-	19:00-	20:00-	21:00-	22:00-	23:00-
			01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	24:00
АО "УКБП"	ТП-1158,	695	13	13	13	13	13	13	13	13	23	32	37	44	53	52	49	50	48	47	41	23	23	23	23	
	Т-2, ТМ-400,																									
	10/0,4кВ																									
в том числе																										
АО "УКБП"(произв.нужды)		26	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	3	2	1	0	0	1	0	0	0	0	3	3	3	3
ИТОГО:		695	13	13	13	13	13	13	13	13	23	32	37	44	53	52	49	50	48	47	41	23	23	23	23	
в том числе субабоненты	Наименование пит. центра № ячейки																									
ООО "Амарант РПК"	ТП-1158,кл.1	86	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	7	10	8	8	8	8	7	7	7	0	0	0	0	
ООО "Амарант РПК"	ТП-1158,кл.6	63	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	0	2	3	3	3	3	6	6	6	3	4	4	4	
ООО "Амарант РПК"	ТП-1158,кл.12	135	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	7	9	7	9	8	7	7	7	7	5	5	5	5	
ООО "Амарант РПК"	ТП-1158,кл.16	90	2	2	2	2	2	2	2	2	6	5	6	7	9	10	9	8	7	7	0	0	0	0		
ООО "Кравченко Групп Деливери"	ТП-1158,кл.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ООО "КА АТМ"	ТП-1158,кл.3	19	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	2	3	2	2	1	0	0	0	0	0	0		
ООО "КА АТМ"	ТП-1158,кл.4	22	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2		
ООО "КА АТМ"	ТП-1158,кл.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ООО "КС Техника"	ТП-1158,кл.11	136	3	3	3	3	3	3	3	3	4	6	6	6	16	8	7	12	9	9	9	4	4	4		
ИП Курдюкова	ТП-1158,кл.15	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	3	3	3	2	0	0		
Давыденко А.С.	ТП-1158,кл.8	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0		
Антипова Е.В.	ТП-1158,кл.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Мухамедзянов М.М.	ТП-1158,кл.14	67	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	4	3	3	4	5	3	4	4	5	5	5	5		
ИП Смолин	ТП-1158,кл.7	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0		
Халитова Р.И.	ТП-1158,кл.5	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	3	3	0	0	0	0	0		
ИТОГО:		669	12	12	12	12	12	12	12	13	23	32	34	42	52	52	49	49	48	47	41	23	20	20		

* В случае, если прибор коммерческого учёта установлен не на границе раздела балансовой принадлежности, объём потребления корректируется на величину потерь

Наименование ПС,РП,ТП и др.	№ ячейки, фидера	Тип прибора коммерческого учёта	№ счётчика	Примечание

Потребитель _____

Согласовано с сетевой организацией _____

