

ВЕДОМОСТЬ

результатов замера активной мощности

в режимный день 15 июня 2022 года

по АО «УКБП» Договор № 000752ЭО от 01.05.16
(наименование потребителя)

ПС «Центральная яч.515,610; ПС «Автозапчасть» яч.327, ПС «Северная» яч. 11
(наименование объекта)

№105075225, 105076094, 808091554, 12031028

(тип прибора учета, № счетчика)

	Часы	Часовые активные мощности (кВт) (суммарные)				
		ВН	СН-1	СН-2	НН	ВСЕГО
1	00.00-01.00			790		790
2	01.00-02.00			803		803
3	02.00-03.00			841		841
4	03.00-04.00			862		862
5	04.00-05.00			1034		1034
6	05.00-06.00			1546		1546
7	06.00-07.00			2573		2573
8	07.00-08.00			3068		3068
9	08.00-09.00			3211		3211
10	09.00-10.00			3308		3308
11	10.00-11.00			3053		3053
12	11.00-12.00			2995		2995
13	12.00-13.00			3188		3188
14	13.00-14.00			3146		3146
15	14.00-15.00			2883		2883
16	15.00-16.00			1965		1965
17	16.00-17.00			1470		1470
18	17.00-18.00			1248		1248
19	18.00-19.00			1199		1199
20	19.00-20.00			1084		1084
21	20.00-21.00			958		958
22	21.00-22.00			911		911
23	22.00-23.00			871		871
24	23.00-24.00			810		810

В графе мощность указывается часовая мощность показаний электросчетчиков, определенная как разность показаний за полный час умноженная на коэффициент счетчика, тр/тока, тр/напряжения.

Суточный расход электроэнергии (кВт) 43 817

Суточный расход электроэнергии (А) 4782

Сетевая организация



Заместитель начальника
управления реализации
услуг и учета электроэнергии
Е.В. Мусорин



Гл. энергетик
М.П. [Signature]
« 17 » июня 20 22 г.

М.П. « ___ » 20 ___ г.

Ведомость составил: Кукушкина Инна Сергеевна, инженер, 58-05-55 (доб.23-20)

[Handwritten signature]

Ведомость о почасовом потреблении электрической энергии в летний режимный день с 0:00 часов 15.06.22г. по 0:00 часов 16.06.22г.

Наименование питающего центра (ПС,РП,ТП и др.)	Номер ячейки фид.	Время (час) Электропотребление (кВт.ч)*	00:00-01:00	01:00-02:00	02:00-03:00	03:00-04:00	04:00-05:00	05:00-06:00	06:00-07:00	07:00-08:00	08:00-09:00	09:00-10:00	10:00-11:00	11:00-12:00	12:00-13:00	13:00-14:00	14:00-15:00	15:00-16:00	16:00-17:00	17:00-18:00	18:00-19:00	19:00-20:00	20:00-21:00	21:00-22:00	22:00-23:00	23:00-24:00
			АО "УКБП"																							
Автозапчасть	327	10 516	193	195	196	194	216	300	559	723	761	766	685	689	814	792	698	558	420	325	314	267	215	212	230	194
ПС Центральная	515	6 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408	827	779	770	664	509	357	330	308	298	273	267	250	254
ПС Центральная	610	16 107	406	416	453	471	577	874	1 398	1 637	1 724	1 808	1 264	804	852	828	797	310	217	200	185	173	180	192	177	164
ПС Северная	11	10 900	191	192	192	197	241	372	616	708	726	734	696	675	743	756	724	588	476	393	392	346	290	240	214	198
из них АО "УКБП"		43 590																								
ИТОГО:		43 817	790	803	841	862	1 034	1 546	2 573	3 068	3 211	3 308	3 053	2 995	3 188	3 146	2 883	1 965	1 470	1 248	1 199	1 084	958	911	871	810
В том числе субабоненты	Наименование пит. центра № ячейки фид.																									
ГСК "Старый гараж"	ТП-9,кл.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГСК "Луч"	ТП-4,кл.44	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0
Ульяновский техникум приборостроения	ТП-1, кл.41	19	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	3	3	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
ИП Кочергин	ТП-1	76	0	0	0	0	0	0	0	2	8	8	8	8	8	8	8	4	3	3	0	0	0	0	0	0
ООО "АЗС Ульяновска"	ТП-2,АЗС	108	1	1	1	1	1	1	1	8	10	10	10	10	10	10	10	9	7	1	1	1	1	1	1	1
ООО "АЗС Ульяновска"	ТП-2,кафе	20	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	4	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО:		227	1	1	1	1	1	1	1	10	23	25	26	26	26	23	21	20	11	4	4	1	1	1	1	1

* В случае, если прибор коммерческого учёта установлен не на границе раздела балансовой принадлежности, объём потребления корректируется на величину потерь

Наименование ПС,РП,ТП и др.	№ ячейки, фидера	Тип прибора коммерческого учёта	№ счётчика	Примечание

Потребитель _____

Согласовано с сетевой организацией _____



Заместитель начальника
управления реализации
услуг и учета электроэнергии

Е.В. Мусорин

Е.В. Мусорин



Л. Редов А.А.