

ВЕДОМОСТЬ

результатов замера активной мощности

в режимный день 20 декабря 2023 года

по АО «УКБП» Договор № 0202

(наименование потребителя)

ТП – 2286

(наименование объекта)

ЦЭ6803В № 009072031008530

(тип прибора учета, № счетчика)

	Часы	Часовые активные мощности (кВт) (суммарные)				
		ВН	СН-1	СН-2	НН	ВСЕГО
1	00.00-01.00			30		30
2	01.00-02.00			31		31
3	02.00-03.00			30		30
4	03.00-04.00			30		30
5	04.00-05.00			30		30
6	05.00-06.00			37		37
7	06.00-07.00			39		39
8	07.00-08.00			57		57
9	08.00-09.00			57		57
10	09.00-10.00			63		63
11	10.00-11.00			66		66
12	11.00-12.00			66		66
13	12.00-13.00			65		65
14	13.00-14.00			66		66
15	14.00-15.00			51		51
16	15.00-16.00			46		46
17	16.00-17.00			41		41
18	17.00-18.00			36		36
19	18.00-19.00			33		33
20	19.00-20.00			33		33
21	20.00-21.00			26		26
22	21.00-22.00			25		25
23	22.00-23.00			25		25
24	23.00-24.00			25		25

В графе мощность указывается часовая мощность показаний электросчетчиков, определенная как разность показаний за полный час умноженная на коэффициент счетчика, тр/тока, тр/напряжения.

Суточный расход электроэнергии (кВт) 1008

Суточный расход электроэнергии (А) 95

Сетевая организация _____



Гл. энергетик
М.П. _____
« 22 » декабря 20 23 г.

М.П.
« ___ » _____ 20 ___ г.

Ведомость составил: Кукушкина Инна Сергеевна, инженер, 58-05-55 (доб.23-20)

